

变更公告

项目名称：石景山医院产房层流手术间设备改造项目

项目编号：HRDC-2019-3-035

采购人名称：北京市石景山医院	
采购人地址：北京市石景山区石景山路 24 号	
采购人联系方式：010-88429899	
采购代理机构全称：华融东创（北京）招标咨询有限公司	
采购代理机构地址：北京市丰台区万丰路 308 号顺和商务写字楼 4 层 A406	
采购代理机构联系方式：010-63802099-8013、8015	
首次公告日期：2019 年 4 月 1 日	
更正日期：2019 年 4 月 17 日	
更正理由：采购需求参数及投标文件递交时间和投标文件递交截止时间暨开标时间 变更	
原招标文件中：	
第一章 投标邀请	
六、投标文件递交时间：2019 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分前（北京时间）。	
七、投标文件递交截止时间暨开标时间：2019 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。	
第二章 投标须知资料表	
16.1	投标截止期：2019 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分（北京时间）
	开标时间：2019 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分（北京时间）
18.1	投标、开标地点：北京市丰台区万丰路 308 号顺和商务写字楼 4 层 8406 会议室。
第四章 采购需求 三、设备技术要求	
由于考虑到本项目的实际使用情况，供应商所提供设备不少于 3 个单元组成	
*RUXYQ 室外机	额定制冷量（KW）：156 额定制热量（KW）：175 电机功率（KW）：47 电源电压：380V 噪声：≤75DB
*风管式室内机	额定制冷量（KW）：2.5 额定制热量（KW）：2.8



	电源电压：220V 噪音：≤29DB 排水管：PVC26 体积要求：超薄小巧																
*风管式室内机	额定制冷量 (KW) :3.2 额定制热量 (KW) :3.6 电源电压：220V 噪音：≤31DB 排水管：PVC26 体积要求：超薄小巧																
*风管式室内机	额定制冷量 (KW) :3.6 额定制热量 (KW) :4.0 电源电压：220V 噪音：≤27DB 排水管：PVC26 体积要求：超薄小巧																
*风管式室内机	额定制冷量 (KW) :5.6 额定制热量 (KW) :6.3 电源电压：220V 噪音：≤27DB 排水管：PVC26 体积要求：超薄小巧																
*风管式室内机	额定制冷量 (KW) :11.5 额定制热量 (KW) :14 电源电压：220V 噪音：≤40DB 排水管：PVC26 体积要求：超薄小巧																
*风管式室内机	额定制冷量 (KW) :14 额定制热量 (KW) :16 电源电压：220V 噪音：≤40DB 排水管：PVC26 体积要求：超薄小巧																
<p>现变更为：</p> <p>第一章 投标邀请</p> <p>六、投标文件递交时间：2019年5月6日上午9时30分前（北京时间）。</p> <p>七、投标文件递交截止时间暨开标时间：2019年5月6日上午9时30分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。</p> <p>第二章 投标须知资料表</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">16.1</td> <td>投标截止期：2019年5月6日上午9时30分（北京时间）</td> </tr> <tr> <td>18.1</td> <td>开标时间：2019年5月6日上午9时30分（北京时间） 投标、开标地点：北京市丰台区万丰路308号顺和商务写字楼4层8406会议室。</td> </tr> </table> <p>第四章 采购需求 三、设备技术要求</p> <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:20%">品目</th> <th style="width:60%">规格型号</th> <th style="width:20%">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*室外机</td> <td>额定制冷量 (KW) :≥150 额定制热量(KW) :≥170 电机功率 (KW) :47 电源电压：380V 噪声：≤80DB</td> <td>1 组</td> </tr> <tr> <td>*室内机</td> <td>额定制冷量 (KW) :≥3.0 额定制热量 (KW) :≥3.5 电源电压：220V 噪音：≤35DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧</td> <td>7 台</td> </tr> <tr> <td>*室内机</td> <td>额定制冷量 (KW) :≥3.5 额定制热量 (KW) :≥3.5</td> <td>9 台</td> </tr> </tbody> </table>		16.1	投标截止期：2019年5月6日上午9时30分（北京时间）	18.1	开标时间：2019年5月6日上午9时30分（北京时间） 投标、开标地点：北京市丰台区万丰路308号顺和商务写字楼4层8406会议室。	品目	规格型号	数量	*室外机	额定制冷量 (KW) :≥150 额定制热量(KW) :≥170 电机功率 (KW) :47 电源电压：380V 噪声：≤80DB	1 组	*室内机	额定制冷量 (KW) :≥3.0 额定制热量 (KW) :≥3.5 电源电压：220V 噪音：≤35DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	7 台	*室内机	额定制冷量 (KW) :≥3.5 额定制热量 (KW) :≥3.5	9 台
16.1	投标截止期：2019年5月6日上午9时30分（北京时间）																
18.1	开标时间：2019年5月6日上午9时30分（北京时间） 投标、开标地点：北京市丰台区万丰路308号顺和商务写字楼4层8406会议室。																
品目	规格型号	数量															
*室外机	额定制冷量 (KW) :≥150 额定制热量(KW) :≥170 电机功率 (KW) :47 电源电压：380V 噪声：≤80DB	1 组															
*室内机	额定制冷量 (KW) :≥3.0 额定制热量 (KW) :≥3.5 电源电压：220V 噪音：≤35DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	7 台															
*室内机	额定制冷量 (KW) :≥3.5 额定制热量 (KW) :≥3.5	9 台															

	电源电压：220V 噪音：≤35DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	
*室内机	额定制冷量 (KW) : ≥2.0 额定制热量 (KW) : ≥2.0 电源电压：220V 噪音：≤35DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	2 台
*室内机	额定制冷量 (KW) : ≥13.5 额定制热量 (KW) : ≥15.5 电源电压：220V 噪音：≤45DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	2 台
*室内机	额定制冷量 (KW) : ≥5.5 额定制热量 (KW) : ≥6.0 电源电压：220V 噪音：≤35DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	4 台
*室内机	额定制冷量 (KW) : ≥11.0 额定制热量 (KW) : ≥11.0 电源电压：220V 噪音：≤45DB 排水管：≥PVC25 体积要求：超薄小巧	4 台
其他内容不变。		

华融东创（北京）招标咨询有限公司

2019年4月17日

